

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय-रायगढ़ (छ.ग.)
(Phone No. – 07762-222979, E-Mail- gmrcraigarthospital@gmail.com)

क्रमांक / चिकि. / रखरखाव / 2023 / 8539

रायगढ़, दिनांक 28/12/23

// दावा आपत्ति हेतु आवश्यक सूचना //

1- "संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति" शासकीय चिकित्सालय-रायगढ़ (छ.ग.) में स्थापित विभिन्न प्रकार के चिकित्सकीय/गैर चिकित्सकीय उपकरणों के निर्बाध रूप से संचालन हेतु सूपरनोवा सिस्टम प्राईवेट लिमि. के 02 नग 750 केवीए. डी.जी. सेट, के सुधार हेतु लगने वाली मूलभूत कन्ज्यूमेबल सामाग्री का निर्माण, केवल मशीन के मूल निर्माता सूपरनोवा सिस्टम प्राईवेट लिमि. के द्वारा ही किये जाने एवं उक्त मशीनें मूलभूत कन्ज्यूमेबल सामाग्री के साथ ही कैलीब्रेटेड होने के कारण, अन्य कंपनी के कन्ज्यूमेबल सामाग्री के उपयोग किये जाने पर सही तरीके से प्रदर्शन/कार्य नहीं करेंगे, का प्रमाण पत्र में उल्लेख करते हुए मूल निर्माता सूपरनोवा सिस्टम प्राईवेट लिमि. के द्वारा कार्यालय में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त संबंध में अन्य संबंधित फर्म यदि सूपरनोवा कंपनी के मूलभूत कन्ज्यूमेबल सामाग्री प्रदाय कर सकते हैं तो अपना दावा आपत्ति विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।


2- "संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति" शासकीय चिकित्सालय-रायगढ़ (छ.ग.) चिकित्सालय में मरीजों के उपचार एवं जांच हेतु स्थापित सीलर कंपनी के जीवन रक्षक उपकरण कार्डियक पेशेंट मॉनीटर के सुधार हेतु लगने वाली मूलभूत कन्ज्यूमेबल सामाग्री का निर्माण, केवल मशीन के मूल निर्माता सीलर हेल्थकेयर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा ही किये जाने एवं उक्त मशीनें मूलभूत कन्ज्यूमेबल सामाग्री के साथ ही कैलीब्रेटेड होने के कारण, अन्य कंपनी के कन्ज्यूमेबल सामाग्री के उपयोग किये जाने पर सही तरीके से प्रदर्शन/कार्य नहीं करेंगे, का प्रमाण पत्र में उल्लेख करते हुए मूल निर्माता सीलर हेल्थकेयर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा कार्यालय में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त संबंध में अन्य संबंधित फर्म यदि सीलर कंपनी के मूलभूत कन्ज्यूमेबल सामाग्री प्रदाय कर सकते हैं तो अपना दावा आपत्ति विज्ञापन के प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

3- "संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति" शासकीय चिकित्सालय-रायगढ़ (छ.ग.) चिकित्सालय में मरीजों के उपचार एवं जांच हेतु स्थापित मिन्ड्रे कंपनी के जीवन रक्षक उपकरण पेशेंट मॉनीटर, ईसीजी मशीन एवं डिफिब्रेलेटर मशीन के सुधार हेतु लगने वाली मूलभूत कन्ज्यूमेबल सामाग्री का निर्माण, केवल मशीन के मूल निर्माता मिन्ड्रे मेडिकल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा ही किये जाने एवं उक्त मशीनें मूलभूत कन्ज्यूमेबल सामाग्री के साथ ही कैलीब्रेटेड होने के कारण, अन्य कंपनी के कन्ज्यूमेबल सामाग्री के उपयोग किये जाने पर सही तरीके से प्रदर्शन/कार्य नहीं करेंगे, का प्रमाण पत्र में उल्लेख करते हुए मूल निर्माता मिन्ड्रे मेडिकल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा कार्यालय में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त संबंध में अन्य संबंधित फर्म यदि मिन्ड्रे कंपनी के मूलभूत कन्ज्यूमेबल सामाग्री प्रदाय कर सकते हैं तो अपना दावा आपत्ति विज्ञापन के प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

"दावा आपत्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट www.gmrcraigarth.edu.in में अवलोकन कर सकते हैं।"


संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शास.
चिकित्सालय-रायगढ़ (छ.ग.)
रायगढ़, दिनांक

पृ.क्रमांक / चिकि. / रखरखाव / 2023 /
प्रतिलिपि :-

- 1) संचालक, संचालनालय जनसम्पर्क विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित 02 एवं राष्ट्रीय स्तरीय बहुप्रसारित 01 समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु सम्प्रेषित है।
- 2) अधिष्ठाता, स्व.श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3) विभागाध्यक्ष, औषधि भण्डार शाखा/रखरखाव शाखा/लेखा शाखा स्थानीय कार्यालय रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4) सहायक प्रोग्रामर, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) की ओर दावा आपत्ति प्रपत्र महाविद्यालय के वेबसाइट www.gmrcraigarth.edu.in में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शास.
चिकित्सालय-रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय-रायगढ़ (छ.ग.)
(Phone No. - 07762-222979, E-Mail- gmrcraigarhhospital@gmail.com)

क्रमांक / चिकि. / रखरखाव / 2023 / ..8400..

रायगढ़, दिनांक 20/12/2023

// आवश्यक सूचना //

"संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति" शासकीय चिकित्सालय-रायगढ़ (छ.ग.) चिकित्सालय में मरीजों के उपचार एवं जांच हेतु स्थापित मिन्ड्रे कंपनी के जीवन रक्षक उपकरण पेशेंट मॉनीटर, ईसीजी मशीन एवं डिफिब्रेलेटर मशीन के सुधार हेतु लगने वाली मूलभूत कन्ज्यूमेबल सामाग्री का निर्माण, केवल मशीन के मूल निर्माता मिन्ड्रे मेडिकल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा ही किये जाने एवं उक्त मशीनें मूलभूत कन्ज्यूमेबल सामाग्री के साथ ही कैलीब्रेटेड होने के कारण, अन्य कंपनी के कन्ज्यूमेबल सामाग्री के उपयोग किये जाने पर सही तरीके से प्रदर्शन/कार्य नहीं करेंगे, का प्रमाण पत्र में उल्लेख करते हुए मूल निर्माता मिन्ड्रे मेडिकल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा कार्यालय में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त संबंध में अन्य संबंधित फर्म यदि मिन्ड्रे कंपनी के मूलभूत कन्ज्यूमेबल सामाग्री प्रदाय कर सकते हैं तो अपना दावा आपत्ति विज्ञापन के प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावा आपत्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट www.gmrcraigarh.edu.in में अवलोकन कर सकते हैं।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शास.
चिकित्सालय-रायगढ़ (छ.ग.)

पू. क्रमांक / चिकि. / रखरखाव / 2023 /

रायगढ़, दिनांक

प्रतिलिपि :-

- 1) संचालक, संचालनालय जनसम्पर्क विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित 02 समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु सम्प्रेषित है।
- 2) अधिष्ठाता, स्व.श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3) विभागाध्यक्ष, औषधि भण्डार शाखा / रखरखाव शाखा / लेखा शाखा स्थानीय कार्यालय रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4) सहायक प्रोग्रामर, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) की ओर दावा आपत्ति प्रपत्र महाविद्यालय के वेबसाइट www.gmrcraigarh.edu.in में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

//
संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शास.
चिकित्सालय-रायगढ़ (छ.ग.)



संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय-रायगढ़ (छ.ग.)
(Phone No. - 07762-222979, E-Mail- gmcralgarghospital@gmail.com)

क्रमांक / चिकि. / रखरखाव / 2023 /

रायगढ़, दिनांक

स्वागित्त्व प्रमाण पत्र

Proprietary Article Certificate

फाइल संख्या और संदर्भ File Number and Reference		
1	मुलभूत सामग्री का विवरण Description of Original consumable article	SPO2 Probe, ECG Cable, NIBP Cuff/Hose Pipe, Li-Ion Battery
2	पूर्वानुमानित मात्रा / वार्षिक / अर्धवार्षिक आवश्यकता Forecast of quantity/Annual/Half Yearly requirement	SPO2 Probe-17Nos, NIBP Cuff/Hose-33Nos, ECG Cable-12Nos, Li-Ion Battery-01Nos
3	उपरोक्त मात्रा हेतु अनुमानित मूल्य Approximate estimated value for above	6,00,020.00
4	निर्माता का नाम एवं पता Maker's name and address	Mindray Medical India Pvt.Ltd.
5	अधिकृत डीलर / स्टॉकिस्ट का नाम Name(s) of authorised dealers/stockists	Asha Medical System, Raipur
6	मैं ए पी के आधार पर उपरोक्त खरीद को स्वीकार करता हूँ और यह प्रमाणित करता हूँ कि नोट-(बी), (सी-1) या (सी-2) में से केवल एक को बनाए रखने के लिए टिक करें, जो भी लागू हो और दूसरों को काट दें। कृपया (ए) टिक कर पुष्टि करें इसके बिना पीएसी प्रमाण पत्र अवैध होगा। I approve the above purchase on PAC basis and certify that;-Note- Tick to retain only one out of (b),(c-1) or (c-2) whichever is applicable and cross out others. please do confirm (a) by ticking it - without which PAC certificate will be invalid.	
6 (a)	यह एक मात्र फर्म है जो इस मुलभूत सामग्री का निर्माण/संग्रहण कर रहा है। This is the only firm who is manufacturing /stocking this Original consumable item.AND	√
6 (b)	किसी अन्य फर्म द्वारा मुलभूत सामग्री निर्मित/विक्रय नहीं किया जाता है, जिसका उपयोग इसके बदले किया जा सकता है। अथवा A Original consumable article in not manufacturing/sold by any other firm,which could be used in lien OR	×
6 (c-1)	कोई अन्य मेक/ब्रांड निम्नलिखित कारणों (जैसे ओईएम/वॉरंटी के) के लिए उपयुक्त नहीं होगा। अथवा No other make/brand will be suitable for following tangible reasons (Like OEM/Warranty Spares) OR	×
6 (c)	कोई अन्य मेक/ब्रांड निम्नलिखित कारणों से उपयुक्त नहीं होगा (अगर पीएसी पिछले खरीद में भी दिया गया था, तो कृपया इसके बाद से अधिक स्रोतों का पता लगाने के लिए प्रयास करें) तथा No other make/brand will be suitable for following intangible reasons (if PAC was also given in the last procurement cycle, please also bring out efforts made since then to locate more sources) OR	
This is a Original Consumable article specially design and calibrated for Mindray medical equipment.		
	प्रस्ताव के लिए वित्त शाखा की सहमति का संदर्भ (कार्रवाई भंडार और लेखा विभाग द्वारा की जायेगी) Reference of concurrence of finance wing to the proposal (Action will be taken by stores &Account Department)	√

अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर

Incharge Officer
Maintenance

Late Shri Lakhiram Agrawal Memorial Govt. Medical
College And Asso. K. G. Hospital, Raigarh (C.G.)

अधिकारी का पदनाम

डॉ. ए. एम. लक्ष्मी

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय-रायगढ़ (छ.ग.)
(Phone No. – 07762-222979, E-Mail- gmrcraigarhhospital@gmail.com)

क्रमांक / चिकि. / रखरखाव / 2023 /8404

रायगढ़, दिनांक 20.12.2023

// आवश्यक सूचना //

“संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति” शासकीय चिकित्सालय-रायगढ़ (छ.ग.) में स्थापित विभिन्न प्रकार के चिकित्सकीय/गैरचिकित्सकीय उपकरणों के निर्बाध रूप से संचालन हेतु सूपरनोवा सिस्टम प्राईवेट लिमि. के 02 नग 750 क्वीए. डी.जी. सेट, के सुधार हेतु लगने वाली मूलभूत कन्ज्यूमेबल सामग्री का निर्माण, केवल मशीन के मूल निर्माता सूपरनोवा सिस्टम प्राईवेट लिमि. के द्वारा ही किये जाने एवं उक्त मशीनें मूलभूत कन्ज्यूमेबल सामग्री के साथ ही कैलीब्रेटेड होने के कारण, अन्य कंपनी के कन्ज्यूमेबल सामग्री के उपयोग किये जाने पर सही तरीके से प्रदर्शन/कार्य नहीं करेंगे, का प्रमाण पत्र में उल्लेख करते हुए मूल निर्माता सूपरनोवा सिस्टम प्राईवेट लिमि. के द्वारा कार्यालय में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त संबंध में अन्य संबंधित फर्म यदि सूपरनोवा कंपनी के मूलभूत कन्ज्यूमेबल सामग्री प्रदाय कर सकते हैं तो अपना दावा आपत्ति विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावा आपत्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट www.gmcraigarh.edu.in में अवलोकन कर सकते हैं।



संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शास.
चिकित्सालय-रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / चिकि. / रखरखाव / 2023 /
प्रतिलिपि :-

रायगढ़, दिनांक

- 1) संचालक, संचालनालय जनसम्पर्क विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित 02 समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु सम्प्रेषित है।
- 2) अधिष्ठाता, स्व.श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3) विभागाध्यक्ष, औषधि भण्डार शाखा/रखरखाव शाखा/लेखा शाखा स्थानीय कार्यालय रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
- 4) सहायक प्रोग्रामर, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) की ओर दावा आपत्ति प्रपत्र महाविद्यालय के वेबसाइट www.gmcraigarh.edu.in में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

//
संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शास.
चिकित्सालय-रायगढ़ (छ.ग.)



कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय-रायगढ़ (छ.ग.)
(Phone No. - 07762-222979, E-Mail- gmrcraigarhshospital@gmail.com)

क्रमांक / चिकि. / रखरखाव / 2023 /

रायगढ़, दिनांक

स्वामित्व प्रमाण पत्र
Proprietary Article Certificate

फाइल संख्या और संदर्भ File Number and Reference		
1	मुलभूत सामग्री का विवरण Description of Original consumable article	SE111B/4324909-OIL FILTER,5381439 FUEL FILTER(SECONDARY),5172762 FUEL FILTER(PRIMARY), SE551C /4/452654-AIR FILTER ELEMENT, ENGINE OIL-15W40CI4 210 LTR-DRUM, ENGINE OIL-15W40 CI(50 LTR) CAN,21820263-EXTENDED Life Coolent- 20 Ltrs Pack
2	पूर्वानुमानितमात्रा / वार्षिक / अर्धवार्षिक आवश्यकता Forecast of quantity?annual/Half Yearly requirement	SE111B/4324909-Oil Filter-6Nos,5381439 Fuel Filter(Secondary)-4Nos,5172762 Fuel Filter (Primacy)-6Nos,SE551C/4/452654- AIR FILTER ELEMENT-4Nos,ENGINE OIL-15W40CI4 210 LTR-DRUM-1Nos, ENGINE OIL-15W40 CI(50 LTR) CAN- 1Nos,21820263-EXTENDED Life Coolent- 20 Ltrs Pack-8Nos
3	उपरोक्तमात्रा हेतु अनुमानित मूल्य Approximate estimated value for above	6,93,068.00
4	निर्माता का नाम एवं पता Maker's name and address	Supernova DG set Powered With Perkins Diesel Engine .
5	अधिकृत डीलर / स्टॉकिस्ट का नाम Name(s) of authorised dealers/stockists	Supernova System Pvt.Ltd.
6	मैं ए पी के आधार पर उपरोक्त खरीद को स्वीकार करता हूँ और यह प्रमाणित करता हूँ कि नोट-(बी), (सी-1) या (सी-2) में से केवल एक को बनाए रखने के लिए टिक करें, जो भी लागू हो और दूसरो को काट दें। कृपया (ए) टिक कर पुष्टि करें इसके बिना पीएसी प्रमाण पत्र अवैध होगा। I approve the above purchase on PAC basis and certify that;-Note- Tick to retain only one out of (b),(c-1) or (c-2) whichever is applicable and cross out others. please do confirm (a) by ticking it – without which PAC certificate will be invalid.	
6 (a)	यह एक मात्र फर्म है जो इस मुलभूत सामग्री का निर्माण/संग्रहण कर रहा है। This is the only firm who is manufacturing /stocking this Original consumable item.AND	✓
6 (b)	किसी अन्य फर्म द्वारा मुलभूत सामग्री निर्मित/विक्रय नहीं किया जाता है, जिसका उपयोग इसके बदले किया जा सकता है। अथवा A Original consumable article in not manufacturing/sold by any other firm,which could be used in lien OR	×
6 (c-1)	कोई अन्य मेक/ब्रांड निम्नलिखित कारणों (जैसे ओईएम/वारंटी के) के लिए उपयुक्त नहीं होगा। अथवा No other make/brand will be suitable for following tangible reasons (Like OEM/Warranty Spares) Or	×
6 (c)	कोई अन्य मेक/ब्रांड निम्नलिखित कारणों से उपयुक्त नहीं होगा (अगर पीएसी पिछले खरीद में भी दिया गया था, तो कृपया इसके बाद से अधिक स्रोतों का पता लगाने के लिए प्रयास करें) तथा No other make/brand will be suitable for following intangible reasons (if PAC was also given in the last procurement cycle, please also bring out efforts made since then to locate more sources) OR	
This is a Original Consumable article specially design and calibrated for Perkins Diesel Engines.		
	प्रस्ताव के लिए वित्त शाखा की सहमति का संदर्भ (कार्रवाई भंडार और लेखा विभाग द्वारा की जायेगी) Reference of concurrence of finance wing to the proposal (Action will be taken by stores &Account Department)	✓

अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर

Incharge Officer

Maintenance

Late Shri Lakhiram Agrawal Memorial Govt. Medical
College And Asso. K. G. Hospital, Raigarh (C.G.)

अधिकारी का पदनाम

डा. ए. ए. लक्ष्मी

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय-रायगढ़ (छ.ग.)
(Phone No. - 07762-222979, E-Mail- gmcrailgarhhospital@gmail.com)

क्रमांक / चिकि. / रखरखाव / 2023 / ...8402


रायगढ़, दिनांक 20.12.2023

// आवश्यक सूचना //

"संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति" शासकीय चिकित्सालय-रायगढ़ (छ.ग.) चिकित्सालय में मरीजों के उपचार एवं जांच हेतु स्थापित सीलर कंपनी के जीवन रक्षक उपकरण कार्डियक पेशेंट मॉनीटर के सुधार हेतु लगने वाली मूलभूत कन्ज्यूमेबल सामग्री का निर्माण, केवल मशीन के मूल निर्माता सीलर हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ही किये जाने एवं उक्त मशीनें मूलभूत कन्ज्यूमेबल सामग्री के साथ ही कैलीब्रेटेड होने के कारण, अन्य कंपनी के कन्ज्यूमेबल सामग्री के उपयोग किये जाने पर सही तरीके से प्रदर्शन/कार्य नहीं करेंगे, का प्रमाण पत्र में उल्लेख करते हुए मूल निर्माता हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कार्यालय में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त संबंध में अन्य संबंधित फर्म यदि सीलर कंपनी के मूलभूत कन्ज्यूमेबल सामग्री प्रदाय कर सकते हैं तो अपना दावा आपत्ति विज्ञापन के प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावा आपत्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट www.gmcraigarh.edu.in में अवलोकन कर सकते हैं।


संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शास.
चिकित्सालय-रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / चिकि. / रखरखाव / 2023 /
प्रतिलिपि :-

रायगढ़, दिनांक

- 1) संचालक, संचालनालय जनसम्पर्क विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित 02 एवं राष्ट्रीय स्तरीय बहुप्रसारित 01 समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु सम्प्रेषित है।
- 2) अधिष्ठाता, स्व.श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3) विभागाध्यक्ष, औषधि भण्डार शाखा / रखरखाव शाखा / लेखा शाखा स्थानीय कार्यालय रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4) सहायक प्रोग्रामर, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) की ओर दावा आपत्ति प्रपत्र महाविद्यालय के वेबसाइट www.gmcraigarh.edu.in में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

//
संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शास.
चिकित्सालय-रायगढ़ (छ.ग.)



संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय-रायगढ़ (छ.ग.)
(Phone No. - 07762-222979, E-Mail- gmccraigarhospital@gmail.com)

क्रमांक / चिकि. / रखरखाव / 2023 / 8.12.2

रायगढ़, दिनांक 20/12/23

स्वामित्व प्रमाण पत्र

Proprietary Article Certificate

फाइल संख्या और संदर्भ File Number and Reference		
1	मुलभूत सामग्री का विवरण Description of Original consumable article	SPO2 Probe, NIBP Cuff/Hose Pipe, Li-Ion Battery, Sensor, Extention Cable
2	पूर्वानुमानितमात्रा / वार्षिक / अर्धवार्षिक आवश्यकता Forecast of quantity/Annual/Half Yearly requirement	SPO2 Probe-20 Nos, NIBP Cuff/Hose Pipe -40 Nos, Li-Ion Battery-11 Nos, Sensor-30 Nos, Extention Cable-20
3	उपरोक्तमात्रा हेतु अनुमानित मूल्य Approximate estimated value for above	12,66,740.00
4	निर्माता का नाम एवं पता Maker's name and address	Schiller Healthcare India Pvt.Ltd.
5	अधिकृत डीलर / स्टॉकिस्ट का नाम Name(s) of authorised dealers/stockists	Dee Dee Enterprises, Raipur
6	मैं ए पी के आधार पर उपरोक्त खरीद को स्वीकार करता हूँ और यह प्रमाणित करता हूँ कि नोट-(बी), (सी-1) या (सी-2) में से केवल एक को बनाए रखने के लिए टिक करें, जो भी लागू हो और दूसरों को काट दें। कृपया (ए) टिक कर पुष्टि करें इसके बिना पीएसी प्रमाण पत्र अवैध होगा। I approve the above purchase on PAC basis and certify that;-Note- Tick to retain only one out of (b),(c-1) or (c-2) whichever is applicable and cross out others. please do confirm (a) by ticking it - without which PAC certificate will be invalid.	
6 (a)	यह एक मात्र फर्म है जो इस मुलभूत सामग्री का निर्माण/संग्रहण कर रहा है। This is the only firm who is manufacturing /stocking this Original consumable item.AND	√
6 (b)	किसी अन्य फर्म द्वारा मुलभूत सामग्री निर्मित/विक्रय नहीं किया जाता है, जिसका उपयोग इसके बदले किया जा सकता है। अथवा A Original consumable article in not manufacturing/sold by any other firm,which could be used in lien OR	×
6 (c-1)	कोई अन्य मेक/ब्रांड निम्नलिखित कारणों (जैसे ओईएम/वारंटी के) के लिए उपयुक्त नहीं होगा। अथवा No other make/brand will be suitable for following tangible reasons (Like OEM/Warranty Spares) OR	×
6 (c)	कोई अन्य मेक/ब्रांड निम्नलिखित कारणों से उपयुक्त नहीं होगा (अगर पीएसी पिछले खरीद में भी दिया गया था, तो कृपया इसके बाद से अधिक स्रोतों का पता लगाने के लिए प्रयास करें) तथा No other make/brand will be suitable for following intangible reasons (if PAC was also given in the last procurement cycle, please also bring out efforts made since then to locate more sources) OR	
This is a Original Consumable article specially design and calibrated for Schiller medical equipment.		
	प्रस्ताव के लिए वित्त शाखा की सहमति का संदर्भ (कार्रवाई भंडार और लेखा विभाग द्वारा की जायेगी) Reference of concurrence of finance wing to the proposal (Action will be taken by stores &Account Department)	√

अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर

अधिकारी का पदनाम

डॉ. ए. एम. लक्ष्मी

Incharge Officer
Maintenance

Late Shri Lakhiram Agrawal Memorial Govt. College And Asso. K. G. Hospital, Raigarh